		採水地点	百	可丁ポンプ戸	听									
No.			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	項目	採水月日	10	19	3	•	-							
_	天候		曇	曇	雨									
_	気温	(℃)	17. 2	24. 2	21. 3									
<u> </u>	水温	(℃)	14. 5	19. 4	20. 1									
1	一般細菌	(個/me)	0	0	0									
2	大腸菌	(MPN/100m@)	不検出	不検出	不検出									
-	カドミウム及びその化合物	(mg/@)	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	(mg/Q)	(0.00005 未満)											
5	セレン及びその化合物	(mg/@)	0.001 未満											
_	鉛及びその化合物	(mg/@)	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/Q)	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	(mg/Q)	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	(mg/Q)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.5	0.3	0.4									
12	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
14	四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002 未満											
15	1, 4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005 未満											
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/Q)	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	(mg/Q)	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	(mg/Q)	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	(mg/Q)	0.001 未満											
20	ベンゼン	(mg/Q)	0.001 未満											
21	塩素酸	(mg/Q)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満									
_	クロロ酢酸	(mg/Q)	0.002 未満											
23	クロロホルム	(mg/ϱ)	0.006 未満											
24	ジクロロ酢酸	(mg/Q)	0.003 未満											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/Q)	0.01 未満											
26	臭素酸	(mg/ϱ)	0.001 未満											
27	総トリハロメタン	(mg/ϱ)	0.01 未満											
28	トリクロロ酢酸	(mg/ϱ)	0.003 未満											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/ϱ)	0.003 未満											
30	ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.009 未満											
31	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008 未満											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/ϱ)	0.02											
34	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	(mg/ϱ)	0.1 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	5											
37	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.005 未満											
38	塩化物イオン	(mg/ℓ)	6	5	5									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ϱ)	45											
40	蒸発残留物	(mg/ϱ)	(65)											
_	陰イオン界面活性剤	(mg/ϱ)	(0.02 未満)											
42	ジェオスミン	(mg/ϱ)	0.000001 未満	0.000001 未満										
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/ϱ)	0.000003	0.000002										
44	非イオン界面活性剤	(mg/ϱ)	(0.002 未満)											
45	フェノール類	(mg/ϱ)	(0.0005 未満)											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/ϱ)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									
_	p H値		7. 7	7. 7	7. 7									
-	味		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
_	色度	(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									
51	濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
Ŀ	残留塩素	(mg/ℓ)	0.4	0.4	0.4									
_	判定		上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合									
	() の数値について、送配水	施設内で流	豊康が上見	しないため	海水垢型	出口で始ま	され、中地コ	2の仕田	むま記する					

^() の数値について、送配水施設内で濃度が上昇しないため、浄水施設出口で検査を実施し、その結果を表記する。