令和４年度　水質検査結果

No.	採水地点		眉山公園											
	項　目	採水月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			6	24	21									
－	天候（前日･当日）		晴･晴	晴･晴	曇･雨									
－	気温	(℃)	15.2	22.8	22.2									
－	水温	(℃)	12.9	18.1	22.2									
1	一般細菌	(個/mℓ)	0	0	0									
2	大腸菌	(MPN/100mℓ)	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満									
4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)												
5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満									
9	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.5	0.4	0.4									
12	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満									
13	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
14	四塩化炭素	(mg/ℓ)												
15	１，４－ジオキサン	(mg/ℓ)												
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
17	ジクロロメタン	(mg/ℓ)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)												
19	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)												
20	ベンゼン	(mg/ℓ)												
21	塩素酸	(mg/ℓ)	0.06 未満	0.06 未満	0.07									
22	クロロ酢酸	(mg/ℓ)												
23	クロロホルム	(mg/ℓ)												
24	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)												
25	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)												
26	臭素酸	(mg/ℓ)												
27	総トリハロメタン	(mg/ℓ)												
28	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)												
29	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)												
30	ブロモホルム	(mg/ℓ)												
31	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02	0.03	0.03									
34	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.05	0.04	0.03 未満									
35	銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満									
38	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5	5	5									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)												
40	蒸発残留物	(mg/ℓ)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
42	ジェオスミン	(mg/ℓ)												
43	２－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)												
44	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
45	フェノール類	(mg/ℓ)												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/ℓ)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満									
47	ｐＨ値		7.6	7.7	7.6									
48	味		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	(度)	0.8	0.7	0.5 未満									
51	濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
－	残留塩素	(mg/ℓ)	0.3	0.4	0.5									
－	判定		上水水質基準適合	上水水質基準適合	上水水質基準適合									