

別表第1 (第3条関係)

徳島市長 様

年 月 日

申請者
住所
氏名


コンクリートブロック塀の点検表

補助金の申請にあたり、所有(管理)のコンクリートブロック塀を次のとおり点検しましたので、危険性の高いコンクリートブロック塀に該当することを確認願います。
なお、点検の結果は、事実と相違ありません。

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で厚さ15cm未満	いいえ	はい
		高さ2m以下の塀で厚さ10cm未満	いいえ	はい
3	鉄筋	壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている	はい	いいえ (不明)
		壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で配筋されている	はい	いいえ (不明)
4	控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合)	3.4m以内ごとに、控壁がある	はい	いいえ
		鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出している	はい	いいえ (不明)
5	基礎	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ (不明)
6	傾き ひび割れ	全体的に傾いている 又は1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
8	その他	塀が土留め壁を兼ねている 又は石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
		ブロックが劣化して穴が開いている 又は目地がずれている	いいえ	はい
判定				
8項目のうち、1つ以上の不適合がある			いいえ	はい
長さ・高さ	長さ及び道路からの高さが1m以上(擁壁の上にある場合は、擁壁を含む高さが1m以上、かつ、3段積以上)ある		はい	いいえ

徳島市確認欄	
受付印欄	確認対象のコンクリートブロック塀について、申請者からの点検内容を踏まえ以下のとおり、確認しました。
確認結果 (右の該当項目に■ 又はレ点でチェックすること)	<input type="checkbox"/> 危険性の高いコンクリートブロック塀(ブロック塀等)に該当します。 <input type="checkbox"/> 危険性の高いコンクリートブロック塀(ブロック塀等)に該当しません。

参考図



出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会 2013.1より一部改