

● 動力消防ポンプの選定

令第20条第4項第2号の「有効に放水できる長さ」
とはホース長さに放水距離（概ね7m）を加えて消火
できる長さをいう。（屋内消火栓●1(3)参照） ☆