

別表第2（第3条関係）

徳島市長 様

年 月 日

申請者  
住所  
氏名

印

組積塀の点検表

補助金の申請にあたり，所有（管理）の組積造（石造・れんが造・その他の組積造）の塀を次のとおり点検しましたので，危険性の高い組積造の壁に該当することを確認願います。  
なお，点検の結果は，事実に相違ありません。

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1.2mを超えている	いいえ	はい
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい	いいえ
3	控壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している 又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ (不明)
5	傾き ひび割れ	全体的に傾いている 又は1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
7	その他	塀が土留め壁を兼ねている 又は石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
判 定				
7項目のうち，1つ以上の不適合がある			いいえ	はい
長さ・高さ	長さ及び道路からの高さが1m以上ある		はい	いいえ

徳島市確認欄	
受付印欄	<p>確認対象の組積造の塀について，申請者からの点検内容を踏まえ以下のとおり，確認しました。</p> <p>確認結果 (右の該当項目に■ 又はレ点でチェックすること)</p> <p><input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に該当します。</p> <p><input type="checkbox"/> 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に該当しません。</p>